

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Краснодарский край г. Краснодар ул. Дзержинского, 95/97, (8612) 24-04-35

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ейского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Краснодарский край г. Ейск ул. Красная, 68/1, (86132) 4-33-01

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 150 / 1 / 7  
по устранению нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности

МБДОУ ДСКВ №32 г. Ейск МО Ейский район

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора  
г. Ейска и Ейского района по пожарному надзору № 150

(наименование органа ГПН)

от «05» июня 2017 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин.  
«07» 06 2017 г. по 14 ч. 00 мин. «30» 06 2017 г.  
проведена проверка Старшим дознавателем ОНД и ПР Ейского района

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

майором вн. службы Лойленко М.И. МБДОУ ДСКВ №32 г. Ейск МО Ейский  
район расположенного по адресу: Ейский р-н, г. Ейск, ул. Карла  
Либкнехта, 265 а

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующий МБДОУ ДСКВ №32 г. Ейск МО Ейский район Золотарева Анна  
Анатольевна

(указывается должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №  
69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нару-  
шения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в  
ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1)	Не установлены указатели местонахождения ближайших противопожарных водосточников.	(п.1.1, 2.7 НПБ 160-97)	11.05.2017г	
2)	В помещениях и на путях эвакуации не установлены знаки пожарной безопасности, выполненные в соответствии с	(ст.84, Федерально-го закона от 22.07.08г. №123-ФЗ;	11.05.2017г	

	<i>требованиями НПБ 160-97.</i>	<i>п.1.1, НПБ 160-97; п.33, ППР РФ)</i>		
3)	<i>Применяются горючие материалы на путях эвакуации для отделки потолка (потолочная плитка).</i>	<i>(ст. 134, табл. 28 Федерального закона РФ от 22.07.08г. № 123-ФЗ)</i>	11.05.2017г	
4)	<i>Для целей внутреннего противопожарного водоснабжения не установлены насосы – повысители.</i>	<i>(ч.1 ст. 86 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ; п.4.2.1, 4.2.7 СП 10.13130.2009; п.12.1, 12.21 СНиП 2.04.01-85)</i>	11.05.2017г	
5)	<i>Двери прачечной и гладильной не выполнены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 45.</i>	<i>(ст.88 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ; п.6.27 СНиП 31-06-2009; п.1.82 СНиП 2.08.02-89*)</i>	11.05.2017г	
6)	<i>Наружные эвакуационные лестницы 3-го типа необходимые для запасных эвакуационных выходов со 2 этажа здания не соответствуют требованиям норм (уклон более 1:1, ширина марша не соответствует требованиям норм, ширина проступи не соответствует требованиям норм, высота ступеней не соответствует требованиям норм, не предусмотрено расстояние 1 метр между оконными проемами и наружными лестницами 3-го типа).</i>	<i>(ст.53 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ; п.4.4.1, 4.4.2 СП 1.13130.2009; п.6.29, 6.30* СНиП 21-01-97*)</i>	11.05.2017г	
7)	<i>Пожарные шкафы для размещения пожарных кранов в здании не выполнены в соответствии с НПБ 151-2000 (не оборудованы поворотными кассетами, устройствами для опломбирования, отверстиями для проветривания и т.д.).</i>	<i>(п. 6.13 СНиП 2.04.01-85*, НПБ 151-2000)</i>	11.05.2017г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Старший дознаватель  
ОНД и ПР Ейского района

Лойленко М.И.

(должность государственного инспектора)

(фамилия, инициалы)

« 30 » ИЮНЯ 20 17 г.

Предписание для исполнения получил:

✓

(подпись)

Заведующий МБДОУ ДСКВ №32 г.  
Ейск МО Ейский район Золотарева Анна  
Анатольевна

(должность)

Золотарева Анна Ана-  
тольевна

(фамилия, инициалы)

« 30 » ИЮНЯ 20 17 г.