

**Информация о наличии предписаний в МБДОУ ДСКВ № 32 г.Ейска
МО Ейский район**

Наименование органа осуществляющего проведение контрольного мероприятия:	Наличие предписания (№ и дата)	Выявленные нарушения (заполняется на основании предписания)	Выполнено/ не выполнено
ОНД и ПР Ейского района МЧС России по Краснодарскому краю	№ 25/133 от 30.05.2018г.	<p>В помещениях и путях эвакуации не установлены знаки пожарной безопасности, выполненные в соответствии с требованиями НПБ 160-97;</p> <p>Применяются горючие материалы на путях эвакуации для отделки стен и потолка с показателями пожарной опасности превышающие допустимые нормы;</p> <p>Для целей внутреннего противопожарного водоснабжения не установлены насосы-повысители;</p> <p>Двери прачечной и гладильной не выполнены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 45;</p> <p>Наружные эвакуационные лестницы 3-го типа необходимые для запасных эвакуационных выходов со 2-го этажа здания не соответствуют требованиям норм;</p> <p>Шкафы пожарные для размещения пожарных кранов в здании выполнены не в соответствии с требованиями НПБ 151-2000;</p> <p>Не проведена проверка наружного противопожарного водоснабжения с составлением соответствующего акта;</p> <p>В нарушение норм в помещениях здания пожарные извещатели установлены на расстоянии менее 0,5 метров от светильников мебели и другого оборудования;</p> <p>Ручные пожарные извещатели установлены на стенах на высоте более 1,5 метра от уровня пола до органа управления;</p> <p>Запоры на дверях эвакуационных выходов в здании не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа;</p> <p>В проемах здания на путях эвакуации демонтированы двери предусмотренные проектом</p>	<p>Выполнено</p> <p>Не выполнено</p> <p>Не выполнено</p> <p>Не выполнено</p> <p>Не выполнено</p> <p>Не выполнено</p> <p>Выполнено</p> <p>Выполнено</p> <p>Выполнено</p> <p>Выполнено</p> <p>Не выполнено</p>
Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Ейском районе		Предписаний нет	